

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJALUKA

Бpoj: 057-0-Su-16-001796

Dana: 20.12.2016.godine

Na osnovu člana 48.Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12), člana 8.Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.9/14) i članova 6.9.13. i 34. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.71/12), Predsjednik Okružnog privrednog suda Banjaluka dana 20.12.2016.godine d o n o s i

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU BANJALUKA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se, u skladu sa zakonom, uređuje planiranje i organizovanje zaštite od požara, gašenje požara, nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara, finansiranje zaštite od požara, kao i obezbjeđenje minimalnih standarda i određivanje mjera i radnji koje se preduzimaju od strane zaposlenih u cilju ostvarivanja protivpožarne zaštite u poslovnim prostorijama i objektu Okružnog privrednog suda Banjaluka.(u daljem tekstu: „Sud“).

Član 2.

Zaposlenim licem,u smislu ovog Pravilnika, smatraju se Predsjednik suda i sudije Suda, te radnici Suda bez obzira na to da li su zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme, kao i sudijski pripravnici i pripravnici-volonteri.

Član 3.

Mjere zaštite od požara, u smislu ovog Pravilnika, su naročito:

- zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja u objektima i prostorijama Suda u kojima bi zbog toga moglo doći do požara;
- postavljanje uređaja za javljanje, gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja;
- održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost bi mogla uticati na nastanak i širenje požara;

- organizovanje stalnog nadzora prostorija i objekata Suda, kao i opreme u njima, u cilju prevencije požara i njegovog blagovremenog otkrivanja i gašenja;
- obezbjeđenje prilaznih puteva i prolaza;
- obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara;
- izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara;
- način spasavanja ljudi i imovine,

Član 4.

Protivpožarna zaštita vrši se kontinuirano u svim prostorijama u objektu Suda, kao i u njegovoj neposrednoj blizini.

Član 5.

Sa sadržajem ovog Pravilnika moraju se upoznati svi zaposleni u Sudu.

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika predstavlja povredu radnih obaveza i dužnosti.

II MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

Član 6.

Za kontinuirano sprovođenje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom i posebnim propisima kao odgovorno lice zadužuje se radnik na održavanju instalacija i opreme u Sudu, a u njegovoj odsutnosti portiri suda.

Odgovorna lica iz prethodnog stava moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Član 7.

Protivpožarna sredstva moraju biti postavljena na lako uočljivim i pristupačnim mjestima u zgradi Suda i na njima mora biti uredno ispisano uputstvo za upotrebu.

Član 8.

Protivpožarna sredstva (uređaji, alat i oprema za gašenje požara) moraju stalno biti u pripravnosti i u ispravnom stanju.

Član 9.

Odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika dužno je naročito se kontinuirano starati o:

- ispravnosti i vršenju periodične kontrole aparata za početno gašenje požara, u rokovima određenim posebnim propisima;
- ispravnosti i vršenju kontrole elektroinstalacija u objektima Suda, kao odgovarajućih uređaja, u rokovima određenim posebnim propisima;
- ispravnosti i vršenju kontrole hidrantske mreže u objektima Suda, u rokovima određenim posebnim propisima;
- potrebi nabavke, odnosno zamjene postojećih uređaja, alata i opreme za gašenje požara, u količini i kvalitetu određenim posebnim propisima;
- očišćenosti i obezbijeđenosti podrumskih prostorija, te toplotno-rashladne podstanice.
- upoznavanju svih zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je zaposleno lice raspoređeno, kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara i praktičnom upotrebom priručnih aparata, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara.

O svemu uočenom prilikom vršenja aktivnosti iz prethodnog stava, kao i potrebi za preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi ostvarivanja zadataka utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim propisima, odgovorno lice je dužno blagovremeno obavijestiti Predsjednika suda.

Lice iz stava 1. ovog člana je dužno, pored aktivnosti iz stava 2. Pravilnika i da:

a) obavijeste sve radnike koji su izloženi opasnosti od požara ili mogu da budu izloženi opasnosti od požara, o mjerama i radnjama koje se preduzimaju, a odnose se na zaštitu od požara;

b) daje uputstvo da radnici prestanu raditi u slučaju opasnosti od požara i da se upute na sigurno mjesto;

U slučaju izbijanja požara, od zaposlenih se ne smije zahtijevati da nastave rad u situaciji u kojoj postoji opasnost za njihov život i zdravlje.

Ovlaštena lica suda dužna su da omogućće zaposlenim da preduzmu mjere i radnje u skladu sa svojim znanjima i raspoloživim tehničkim sredstvima radi izbjegavanja posljedica opasnosti od požara, u slučaju kada postoji ozbiljna opasnost po njihovo zdravlje ili zdravlje drugih lica usljed požara, a neposrednog rukovodioca nije moguće kontaktirati.

Član 10.

Zabranjena je upotreba dodatnih grejnih uređaja (grijalica, radijatora-uljnih ili strujnih, rešoa, kuvala za kafu i sl.) u prostorijama Suda.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, dodatna grejna tijela mogu biti upotrijebljena samo uz prethodno odobrenje Predsjednika Suda, u sljedećim slučajevima:

- kada postojeća grejna instalacija ne može da postigne potrebnu temperaturu za normalno zagrijavanje;
- kada se radi u vrijeme u koje se zagrijavanje ne obezbjeđuje iz gradske toplane ili drugih izvora zagrijavanja.

Predsjednik suda može odobriti upotrebu ostalih uređaja iz stava 1.ovog člana samo nakon što se odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika prethodno uvjerilo da usljed toga neće doći do oštećenja elektroinstalacije ili drugih uređaja Suda, kao i da ne postoji opasnost od izbijanja požara.

Strogo je zabranjeno pušenje u zgradi suda, osim u za to određenoj prostoriji, kao i istresanje pepeljara u korpe za otpadni papir koje se nalaze u radnim prostorijama i hodnicima.

Član 11.

Arhiva Suda može se nalaziti samo u prostorijama koje su za to predviđene i zaštićene.

Član 12.

Prilaznim putevima i prolazima smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te vrata koja služe za ulaz i izlaz iz objekta i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju izbijanja požara, ili kakve druge elementarne nepogode, kao i bilo kog drugog iznenadnog događaja.

Svi prilazni putevi i prolazi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

U prostorima prilaznih puteva i prolaza ne smiju se držati zapaljivi predmeti, niti predmeti koji smanjuju njihovu površinu ili prohodnost.

Član 13.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju u svakom trenutku biti pristupačna u vrijeme korišćenja objekta, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti van upotrebe.

Član 14.

Svaki zaposleni u Sudu, kada napušta svoje radno mjesto, dužan je da u radnoj prostoriji zatvori prozore i vrata, ugasi svjetlo te da uređaje koji se napajaju električnom energijom isključi putem odgovarajućeg prekidača.

Od odredbe prethodnog stava izuzeti su uređaji koji moraju kontinuirano raditi (serverski računari i druga oprema u server sobi, telefonska centrala i uređaji povezani na nju i sl.)

Prilikom napuštanja svog radnog mjesta zaposleno lice je dužno da se uvjeri da u radnoj prostoriji nije ostalo aktivno bilo kakvo sredstvo koje bi moglo izazvati požar.

Član 15

Radnici koji rade na održavanju čistoće, poslije čišćenja prostorija dužni su da ugase svjetlo i zatvore prozore i vrata.

Član 16.

Odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika dužno je da u toku radnog vremena redovno obilazi sve prostorije u Suda i provjerava da li se u tim prostorijama pojavilo bilo šta što bi moglo uzrokovati požar.

Član 17.

Na način određen prethodnim članom dužan je postupati i radnik na obezbjeđenju, odnosno, portir u noćnoj smjeni.

III RADNJE U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Član 18.

Svako zaposleno lice koje primijeti požar u objektima Suda dužno je da ga ugasi i preduzme i druge radnje određene ovim poglavljem Pravilnika, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga.

Ukoliko zaposleno lice nije u mogućnosti da ugasi požar, ili otkloni neposrednu opasnost od izbijanja požara, dužno je da o požaru obavijesti vatrogasnu jedinicu, operativni centar grada-opštine, ili policijsku stanicu.

Član 19.

U slučaju izbijanja požara u radnim prostorijama Suda potrebno je sa električne mreže (iz utičnice) isključiti bilo koji uređaj koji se u tom trenutku napaja električnom energijom, te zatvoriti prozore.

Član 20.

Požar se gasi aparatima za početno gašenje požara, koji se nalaze na hodnicima u zgradi Suda, te velikoj i konferencijskoj sali.

Ukoliko požar izmakne kontroli, gasi se vodom iz hidranata koji se nalaze uz stepenice na svakom spratu u zgradi Suda.

U slučaju iz prethodnog stava prethodno se, pomoću glavnog prekidača, mora isključiti električna energija da bi se izbjegao strujni udar.

Član 21.

Ukoliko se požar ne uspije lokalizovati, potrebno je isključiti električnu energiju na spratnom napajanju, pomoću prekidača koji se nalazi na razvodnom električnom ormaru dostupnom svim zaposlenim.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli suda.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštiti od požara broj: 057-0-Su-10-000577 od 06.08.2010.godine.

PREDSJEDNIK SUDA

Asmir Koričić