

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ZENICI

Broj: 004-0-SuDp-20-000764
Zenica, 06.07.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke imenovane rješenjem broj: 004-0-SuDp-20-000182 od 03.02.2020. godine po provedenom postupku javne nabavke klima uređaja sa montažom putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, predsjednica Kantonalnog suda u Zenici donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, te se Ugovor za javnu nabavku robe – klima uređaja sa montažom dodjeljuje ponuđaču „Inter-Com“ d.o.o. Zenica za ponudu broj: 0273-06/20 od 26.06.2020.godine, **za ponuđenu cijenu od 16.982,01 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču nakon završetka e-aukcije.**

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ugovor o nabavci Ugovorni organ će potpisati i dostaviti na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača od strane svih ponuđača.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke robe klima uređaja sa montažom pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 004-0-SuFin-20-000186 od 09.06.2020. godine. Postupak javne nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 2885-7-1-54-3-2/20 dana 17.06.2020. godine na Portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 004-0-SuDp-20-000647 od 09.06.2020. godine. Komisija za javne nabavke je dostavila predsjednici suda Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 004-0-SuDp-20-000695 od 01.07.2020. godine i Zapisnik nakon provedene e-aukcije broj: 004-0-SuDp-20-000695 od 03.07.2020. godine sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Komisija za javne nabavke je navela da je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu kvalifikovanosti prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno da su u predmetnom postupku zaprimljene tri ponude i to sljedećim redoslijedom:

R.B	Naziv ponuđača
1.	Klimatizacija-grijanje d.o.o. Zenica
2.	Inter-Com d.o.o. Zenica
3.	Primaprom d.o.o. Banja Luka

Od zaprimljene tri ponude, dvije dostavljene ponude ponuđača Klimatizacija-grijanje d.o.o. Zenica i Inter-Com d.o.o. Zenica su kvalifikovane i prihvatljive, dok jedna ponuda ponuđača Primaprom d.o.o. Banja Luka nije kvalifikovana.

Ponuda ponuđača Primaprom d.o.o. Banja Luka nije kvalifikovana iz razloga jer njihova ponuda ne ispunjava uslove iz tehničke specifikacije tenderske dokumentacije. Naime, ponuđač je uz ponudu dostavio Izvod iz kataloga klima uređaja Bergen sa označenim dijelovima koji se odnose na ponuđeni model klima uređaja i označenim tehničkim opisom ponuđenog modela klima uređaja kojim nije dokazao da ponuđena roba ispunjava minimalne tehničke uslove navedene u tehničkim specifikacijama predmetne robe (Aneks 2 TD). Naime, za klima uređaj iz TD Aneks 2. pod rednim brojem 1. ugovorni organ je tehničkom specifikacijom tenderske dokumentacije za klimu navedenu pod rednim brojem 1. tehničke specifikacije tražio sljedeće tehničke karakteristike:

Nominalni kapacitet hlađenja **2,60 kW, minimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** nominalni kapacitet hlađenja **2,5 kW;**
Nominalni kapacitet grijanja: **2,90 kW, minimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** nominalni kapacitet grijanja **2,8 kW;**
Energetska učinkovitost u hlađenju (SEER): **6.2 minimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** energetska učinkovitost u hlađenju (SEER) **6.1;**
Energetska učinkovitost u grijanju (SCOP): **4.1 minimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** energetska učinkovitost u grijanju (SCOP) **4.0;**
Zvučna snaga unutrašnje zidne jedinice: **37 dB, maksimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** zvučnu snagu unutrašnje zidne jedinice **39dB**
Zvučna snaga vanjske jedinice: **48 dB, maksimalno** dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** zvučnu snagu vanjske jedinice **52 dB;**

Za klima uređaj iz TD Aneks 2. pod rednim brojem 2. ugovorni organ je tehničkom specifikacijom tenderske dokumentacije tražio sljedeće tehničke karakteristike:

Energetska učinkovitost u hlađenju (SEER): **6.4 minimalno** dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** energetska učinkovitost u hlađenju (SEER) **6.1;**
Energetska učinkovitost u grijanju (SCOP): **4.1 minimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** energetska učinkovitost u grijanju (SCOP) **4.0;**
Zvučna snaga unutrašnje zidne jedinice: **38 dB, maksimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** zvučnu snagu unutrašnje zidne jedinice **41dB;**
Zvučna snaga vanjske jedinice: **49 dB, maksimalno**, dok je ponuđač Primaprom d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi **ponudio** zvučnu snagu vanjske jedinice **52 dB.**

Dakle, analizom tehničkog opisa predmeta nabavke – klima uređaja navedenog u dostavljenom izvodu iz kataloga, utvrđeno je da ponuda ponuđača „Primaprom“ d.o.o. Banja

Luka ne ispunjava minimalne tehničke uslove ponuđenih klima uređaja iz tehničke specifikacije tenderske dokumentacije pod rednim brojem 1. i 2. u smislu postavljenih minimalnih uslova koje mora da ispunjava ponuđeni klima uređaj u smislu nominalnog kapaciteta hlađenja, nominalnog kapaciteta grijanja, energetske učinkovitosti u hlađenju (SEER), energetske učinkovitosti u grijanju (SCOP), zvučne snage unutrašnje zidne jedinice, zvučne snage vanjske jedinice, te je kao takva na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda ponuđača „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka odbačena shodno članu 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, jer ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda zakazana je e-aukcija za kvalifikovane ponuđače dana 03.07.2020. godine u 11,00 sati sa predviđenim početnim trajanjem e-aukcije od 20 minuta. Po okončanju e-aukcije, a u skladu sa utvrđenim kriterijem „najniža cijena“ Komisija je utvrdila konačnu rang listu ponuđača:

R.B	Naziv ponuđača	Ukupna cijena ponude bez PDV-a
1.	Inter-Com d.o.o. Zenica	16.982,01 KM
2.	Klimatizacija-grijanje d.o.o. Zenica	16.999,00 KM

Po okončanju e-aukcije utvrđeno je da je najniža cijena ponude ponuđača Inter-Com d.o.o. Zenica i iznosi 16.982,01 KM bez PDV-a, te je ista ocjenjena kao najpovoljnija ponuda, s obzirom da je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena.


Dakle, s obzirom da je isključivi kriterij prilikom ocjene kvalificiranih ponuđača najniža cijena, Komisija za javne nabavke je predsjednici Kantonalnog suda u Zenici dala preporuku da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijeli ugovor za nabavku robe klima uređaji sa montažom ponuđaču Inter-Com d.o.o. Zenica, što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač Inter-Com d.o.o. Zenica dostavio kvalifikovanu ponudu sa najnižom cijenom, a obzirom da je najniža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.



Predsjednica Suda

Snježana Golaković